



1. Minőségi bizonyítvány kiállítója: HEAT - GÁZGÉP KFT. Minőségbiztosítási Osztály		2. Gyártó: HEAT – GÁZGÉP KFT. Nagykanizsa																
3. A termék szabatos megnevezése [rendeltetése] KPE-acél összekötő Ø 32/DN 25																		
4. Mennyiség: 10 db.	5. Súly és/vagy méret:	6. Gyártás vagy importálás időpontja: 2015.	7. Forgalmazható [felhasználható]:															
8. Termék azonosítása: a.) Gyártási szám: 795167-795176		b.) Egyéb azonosító: 1009265 650-02-00-0	c.) Nyomáspróba száma: N15/02															
9. Szállítási, raktározási előírások: Normál, zárt raktár		10. Csomagolás: Papírdoboz																
11. A termék lényeges tulajdonságai [szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel]: <table><tr><td>Hüvely:</td><td>Cu-Ep</td><td>MSZ 64/1</td></tr><tr><td>DN 25 összekötőtest:</td><td>A38B</td><td>MSZ 500</td></tr><tr><td>Csatlakozó méret:</td><td>DN 25 acélcső</td><td>MSZ 120/2</td></tr><tr><td>Polietiléncső:</td><td>PE 80;100 SDR11 32x3</td><td>MSZ EN 1555-2</td></tr><tr><td>Védőbevonat:</td><td>OLVIKOR 805</td><td></td></tr></table> <p>Minősítés, osztályba sorolás: MEGFELELŐ</p>				Hüvely:	Cu-Ep	MSZ 64/1	DN 25 összekötőtest:	A38B	MSZ 500	Csatlakozó méret:	DN 25 acélcső	MSZ 120/2	Polietiléncső:	PE 80;100 SDR11 32x3	MSZ EN 1555-2	Védőbevonat:	OLVIKOR 805	
Hüvely:	Cu-Ep	MSZ 64/1																
DN 25 összekötőtest:	A38B	MSZ 500																
Csatlakozó méret:	DN 25 acélcső	MSZ 120/2																
Polietiléncső:	PE 80;100 SDR11 32x3	MSZ EN 1555-2																
Védőbevonat:	OLVIKOR 805																	
12. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati [mérési, mintavételi] módszer: Végellenőrzés. Tömörégi nyomáspróba: 11 bar/1 min., sűrített levegő																		
13. Használati, kezelési előírás:																		
14. Egyéb adatok: Gyártási sorozatszám: 795167-796166 (1000 db)		15. A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kelt: 2015.év 01. hó 15.nap aláírás, bélyegző																