LAP 01/02
KEREKES SANDOR
14/04/2010 14:02 0676497348

ÉMI
ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diósárok út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu
NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-82/1999 UE: A-2242/2009

ÉME
ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése:	**KS jelű, bevonat nélküli csőkötő elemek és csőszerelvények**
A termék tervezett felhasználási területe:	**Központi fűtés, gőz és a cső anyagára nem agresszív folyadékok és gázok szállítására alkalmas vezetékekben (ivóvíz és használati melegvíz vezetékek kivételével)**
Kérelmező: mint az ÉME jogosultja	**Kerekes Sándor csőszerelvény gyártó vállalkozó H-6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.**
A termék gyártója:	**Kerekes Sándor csőszerelvény gyártó vállalkozó H-6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.**
A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakmai jelzete (SZRJ):	**5.5.2 és 5.5.3 (menetes csőidomok)**
Érvényes:	**2014. szeptember 30-ig**

Budapest, 2009. október 5.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 5 oldalt tartalmaz.

II. AZ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

1. ADATOK

1.1 A termék gyártási helye

H-6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

1.2 A termék és a termék tervezett felhasználásának leírása

A termék főtestmeta szerszámgépen forgácsolással készülnek DIN 1615:1984 számú szabvány szerinti St 33,2 és St 33,7; DIN 1652:1963 számú szabvány szerinti St 37valamint DIN 1651:1988 számú szabvány szerinti 9 SMn 30 és 9 SMn 28K minőségű alapanyagokból.
A termékeken KS megjelölés látható.
A méretvállaszték 1/4"-tól 4"-ig terjed.

A termékek központi fűtés, gőz és a cső anyagára nem agresszív folyadékok és gázok szállítására alkalmas vezetékekben (ivóvíz és használati melegvíz vezetékek kivételével) csőkötő elemként a vezetékek csatlakoztatására alkalmazhatók.

2. TERMÉKJELLEMZŐK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Alkalmassági, megfelelőség igazolási és típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők és mértékegységük	Követelményértékek tűréshatárokkal	Vizsgálatiértékelési módszer	Megf. ig-i	Tip. vizsg-i
tömörség bar, sec	30 bar – 5 sec	próbaszivattyúval	+	+
megjelölés	gyártó jele: „KS"	szemrevételezéssel	+	+
anyagminőség	DIN 1615:1984 - St33,2 St33,7 DIN 1652:1963 -St37 DIN 1651:1988 -9SMn30 9SMn28K	a DIN 1615:1984, a DIN 1652:1963 és a DIN 1651:1988 számú szabványokban rögzített módszerekkel	+	+
alak, méretek	gyártási dokumentáció szerint	mérés hitelesített mérőeszközökkel		+
menetek kialakítása	MSZ EN ISO 228-1:2003 ISO 7-1:1994 szerint	MSZ EN ISO 228-2:2003 ISO 7-2:2000 szerint	+	+

Megf. ig-i – Megfelelőség igazolási
Tip. Vizsg-i – Típusvizsgálati

3. A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA

3.1 A termék megfelelőség igazolás módozata

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklet ii) Második lehetőség (3). szerinti Szállítói megfelelőségi nyilatkozat